

תעודת בדיקה מס' 9972323067

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : סאינט לקת בע"מ
תאריך ההזמנה : 09.09.2019
כתובת : ד.ג. מנשה פארק תעשיות שקד

בדיקה של:

גלאי עשן עצמאי פוטואלקטרי דגם OM-SD1 - 220 ארץ יצור: סין . הגלאי ניזון ממתח רשת 230 וולט ומסוללה עצמית 9 וולט בלבד
--

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות ת"י 1220 חלק 5: "גלאי עשן למערכות גילוי אש", יוני 2018 .
--

תעודת זהו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תעודה זו מתייחסת לדוגמא שנבדקה בלבד ואין ליחסה לדוגמאות אחרות של אותו מוצר	תעודה זו מהווה את אישור הדגם
--	--	------------------------------

1. כללי:

הובא לבדיקה ע"י נציג המזמין גלאי עשן עצמאי מדגם OM-SD1 - 220 מסוג פוטואלקטרי .
הגלאי ניזון ממתח רשת 230 וולט ומסוללת גיבוי מדגם 6F22-9V

2. מסקנות:

הגלאים שנבדקו מתאימים לדרישות תקן 1220 חלק 5 (להתקנה בדירות מגורים)

3. הערות

1. הגלאים נבדקו לשימוש בדירות מגורים.
2. בכל גלאי מסופק גיליון התקנה , תחזוקה

שם הבדוק:

שם החותם: ברק זולונץ
תפקידו: בודק

תעודת בדיקה מס' 9972323067

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה:

תמונות

3.1

